



Wykaz elementów instalacji gazowej

Kocioł gazowy, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, 58 kW	1 Szt.	ODB 1
Szafka gazowa główna naścienna	1 Szt.	SZG 1
Zawór gazowy gwintowany wkrętny, Ø40	1 Szt.	ZAW 1

Uwagi:

- W pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowany odbiornik gazu, wykonać kratkę nawiewną w dolnej części drzwi (min 220 cm²)
- Przekrój przewodów wentylacji - min 160 cm²
- Odprowadzenie spalin z kotła gazowego wykonać z zastosowaniem koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWOŻAROWYCH

mgr inż. Antoni Jureczka

Nr upr. KGSP 289/94

Wodzisław dnia 13.07.2018

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam

bez uwag z uwagami

Drumie kottowin wyposażeni
wrensenykar i rozkminie
ontypowanie

mgr inż. Grzegorz Towarek

upr. nr SLK/2409/ZOOS/08

inż. Jerzy Rduch

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

uprawnienia do projektowania w zakresie

współczesności instalacji w zakresie (z ograniczeniem do gazowych)

teci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, nr ewid. 260/93

rozstawów, wentylacyjnych i kanalizacyjnych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MIKA Technika Grzeczna i Sanitarna Michał Mika 44-310 Radlin ul. Rymera 16 NIP 647-187-97-79			TEMAT:	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY			BRANŻA:	BUDOWLANA
PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Towarek upr. nr SLK/2409/ZOOS/08			INWESTOR:	MIASTO WODZISŁAW ŚL. 44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jerzy Rduch upr. nr 260/93			OBIEKT:	Szkoła Komunalna Miasta w Wodzisławiu Śl. 44-300 Wodzisław Śl., ul. Markowska 21
			LOKALIZACJA:	Wodzisław Śl. ul. Markowska 21 DZIAŁKA NR: 2208/201
SKALA			NR RYS	DATA OPRAC.
1:75			2	03/2017